



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шарангскому району
606840, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Комсомольская, 21, тел. 2-19-44, факс 2-12-01 (код - 83155)

ПРЕДПИСАНИЕ № 31/1/2
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

«11» августа 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Шарангского района"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шарангского района Нижегородской области по пожарному надзору от «31» июля 2017 года № 31, п. 9 ч. 1 ст. 14, ст. 77 ФЗ № 131 от 06.10.2003 года «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, ст. 6.1, ст. 19, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 10 августа 2017 года; с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 01 августа 2017 года

Проведена проверка:

Насекиным Виталием Васильевичем, начальником ОНД и ПР по Шарангскому району - главным
государственным инспектором Шарангского района Нижегородской области по пожарному надзору;
Закировым Дмитрием Валерьевичем дознавателем ОНД и ПР по Шарангскому району -
государственным инспектором Шарангского района Нижегородской области по пожарному надзору

Зданий и территорий по адресам:

Нижегородская область, Шарангский район, рабочий поселок Шаранга, улица Ленина, дом 6 – обще-
ственное здание (высокий риск); Нижегородская область, Шарангский район, село Роженцово, улица
Учительская, дом 6а - здание спецжилдома (высокий риск).

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Шарангского района" Чеснокова Алевтина Поликарповна, заместитель директора Петрова Елена
Никандровна, заведующая спецжилдомом Гетия Надежда Ивановна, специалист по социальной
работе Титерина Ольга Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предп	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив-	Срок устранения	Отметка (подпись)
---------	--	---	-----------------	-------------------

исания я	Федерации	ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	нарушения требования законодательства РФ	о выполнении и (указывается только выполнении)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании спецжилдома осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом, не обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и не формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.3., 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; (ранее действовало требование п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	01.04.2018г.	
2.	Формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в общественном здании осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом, не обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и не формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.3., 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; (ранее действовало требование п. 13.1, 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	01.04.2018г.	

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственным, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шарангскому району –
главный государственный инспектор Шарангского района
Нижегородской области по пожарному надзору Насекин В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственным инспектора по пожарному надзору)

« _____ » _____ 20 _____ г.


(подпись)

М.Л.П.

Дознаватель ОНД и ПР по Шарангскому району –
государственный инспектор Шарангского района
Нижегородской области по пожарному надзору Закиров Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственным инспектора по пожарному надзору)

« 11 » 08 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Мессел
(подпись)

Директор Месселова М
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » августа 2017 г.